

**Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Beloianiszi Kirendeltsége**  
Papalexisz Kosztasz Polgármester Úr

**Beloianisz**  
**Szarafisz u. 2.**  
**2455**

Ügyiratszám: iko22/000005-2/2022.  
Ügyintéző: Vörösne Weiner Katalin  
Telefon: 84/501-245  
Téma felelős: Visnyiczki Attila  
Telefon: +36 22 513-810  
E-mail: [visnyiczki.attila@drv.hu](mailto:visnyiczki.attila@drv.hu)  
Melléklet: 5 db

Hivatal kapu azonosító: BEKO, KRID kód: 746630965

## **TÁRGY: tájékoztatás tűzcsapok állapotáról**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A beloianiszi tűzcsapok ellenőrzésével kapcsolatos 2021. december 31. napján érkezett elektronikus megkeresésükre, az alábbi tájékoztatást adjuk.

A DRV Zrt. a Beloianisz településen lévő tűzcsapok karbantartását törvényi előírás szerint folyamatosan, minden évben kétszer elvégzi.

Beloianisz településen 19 darab tűzcsap található. A 2021. évi II. féléves karbantartás során a Rákóczi és Szarafisz utca sarkán lévő földalatti tűzcsap meghibásodását észleltük, melynek javítása jelenleg is folyamatban van.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a településen 4 darab egyedi tűzivíz vételezési pont található (Paparigász u. 17., Athén u. 23., Murgana u. 36., Szeptember u. 18. számú ingatlanok előtt), melyek nem szabványos kialakításúak. Az egyedi tűzivíz vételezési tűzcsapokra szabványos állványcsővel, tömlővel és tűzcsapkulccsal nem lehet csatlakozni, ezért ezen tűzcsapok kiváltását javasoljuk, új föld feletti szerelvényekre. Az utolsó három cím előtt található föld alatti tűzcsapok tűzcsap szekrénye a föld alatt található, el vannak temetve, ezért nem használhatók.

A 4 darab tűzcsap kiváltására vonatkozóan levelünk mellékleteként megküldjük az árajánlatokat.

A településen az alábbi helyeken lévő tűzcsapok működképesek és alkalmasak a tűzivíz kivételére: Illektra u. 36., Murgana u. 12., Athén u. 47., Petófi S. u. 3., Petófi S. u. 25., Delcsev u. 1., Delcsev u. 8., Delcsev u. 25., Delcsev u. 32., Szarafisz u. 23., Szeptember u. 32., Rákóczi F. u. – Szeptember u. sarok, Paparigász u. 33., Paparigász u. 42/a., Paparigász u. 63., Paparigász u. 75., glóbusz telep, Víztorony u. végén.

A Rákóczi u. 30. szám előtti közkút megszüntetésére vonatkozóan korábban az önkormányzatot árajánlatot kért, melyet mellékelten szintén megküldünk.

A társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás minőségének fenntartására, amelyhez önkormányzati partnereink visszajelzése elengedhetetlen fontosságú. Együttműködését, észrevételét köszönjük!

**Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.**

**Tisztelettel:**

**Csertán Gábor**  
termelési főmérnök

**Kovács Anita**  
igazgatási és kommunikációs vezető

Melléklet:

Athén 23. u. új FF. új tűzcsap beépítésre kalkuláció

Murgána u. 36. FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció

Paparigász u. 17. új FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció

Szeptember u. 18. új FF. tűzcsap beépítésre kalkuláció

Rákóczi u. közkifolyó megszüntetésére kalkuláció